

Sicherheitsnachweis Elektroinstallationen (SiNa)

gemäss Niederspannungs-Installationsverordnung (NIV)

KA Ref.-Nr. 3062-001-001
Haus Ref.-Nr. 3062



Seite 1

Eigentümer

3062 Unabhängiges Kontrollorgan

Firma Name **Herr Sepp Muster**
Strasse **Beispielstrasse 6**
PLZ / Ort **5499 Musterort**
Tel.

Firma Name **MEGAOHM CONTROL AG**
Strasse **Bernstrasse 3-5**
PLZ / Ort **3421 Lyssach**
Tel. **034 445 10 10**
Kontrollorgan-Nr. **K-02978**

Firma Name
Strasse
PLZ / Ort
Tel.

Firma Name
Strasse
PLZ / Ort
Tel.

Ort der Installation

Strasse **Beispielstrasse 6**
PLZ / Ort **5499 Musterort**
Gebäudeart **Einfamilienhaus**
Stromkunde **Sepp Muster**
Zähler-Nr. **EV Muster 6788**
Stockwerk/Lage **Allgemein**
Anlage / Kontrollperiode **20 Jahre**

Anlageart

Kontrollumfang / Ausgeführte Installationen

Periodische Kontrolle Vollkontrolle

Kontrolldatum **18.05.2015**

Allfällige Besonderheiten

Technische Angaben Schutzart **TN-S** Messgerät **Metrel Eurotest AT 13251736cm / Telaris Amprobe**

Stromkreis / Ort		Leitung / Kabel		Überstromschutz		Messungen					Fehlerstromschutz Einrichtung		
Nr.	Bezeichnung	Typ	mm ²	Art	I n	Ik max	Ik min	Iso MW	Leck I mA	Leitf. PE	In	In mA	t ms
	Hausanschluss-Üu	TT	5x6	Diazed trag	25	1000		18		OK			
Gr. 1	Kochherd	TT	5x2.5	LS V/C	16	1000		÷		OK			
Gr. 2	Backofen	TT	5x2.5	LS V/C	16	1000		÷		OK			
Gr. 3	Geschirrspüler	TT	5x1.5	LS V/C	13	1000	540	÷		OK			
Gr. 4	Boiler	TT	5x1.5	LS V/C	13	1000	650	÷		OK			
Gr. 5	Licht EG	TT	3x1.5	FI/LSC	13	1000	650	÷		OK	13	30	54

Die Unterzeichneten bestätigen, dass die Installation gemäss NIV (insb. Art. 3 und 4) und den gültigen Normen geprüft wurden und den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

Dieses Dokument bildet den Sicherheitsnachweis für die erwähnten elektrischen Installationen im Sinne der NIV und ist vom Eigentümer aufzubewahren. Wer vorgeschriebene Kontrollen nicht oder in schwerwiegender Weise nicht korrekt ausführt oder Installationen mit gefährlichen Mängeln dem Eigentümer übergibt, macht sich strafbar (NIV Art. 42 c).

Kontrolldatum Unterschrift Elektro-Installateur
Elektrokontrolleur Inhaber

Datum Unterschrift unabhängiges Kontrollorgan
18.05.2015 Elektrokontrolleur

Christoph Mathys / 079 788 86 27

Netzbetreiberin / Inspektorat

Stichproben

Ja
 Nein

Keine Mängel festgestellt
 Mängelbericht erstellt
 Anlage plombiert

Eingang an

Datum, Visum